

**VECKA 37**

Touchlampor – ännu en gång.

Det är ingen nyhet precis att Touchlampor kan känna av PLC signalen vilket gör att lamporna tänds och släcks. Det är inte vanligt men det händer. Men hittills har jag endast fått höra detta när energibolag använder S-FSK, oberoende system runt om i Europa.

Tips till dig om du har Touchlampor som tänds och släcks, byt kommunikationsfas på mätaren i fastigheten!




Liechtensteinische Kraftwerke, LKW, berättade nyligen att en kund hört av sig då kundens lampa tändes och släcktes utan att kunden rörde lampan. I detta område hade Liechtensteinische Kraftwerke **INTE** någon PLC insamling. Med hjälp av MFA400 kunde man konstatera att det var hissen i fastigheten som tände och släckte lampan. Men lär sig något hela tiden;-)



FORTSÄTTNING FÖLJER...

Jag kommer att skicka e-post till dig på fredagar och bilderna du kommer att se är från olika nätbolag i Sverige med olika typer av system och med olika svårigheter gällande elnätets kommunikationen. Vill du inte ha denna information fortsättningsvis så hör av dig med

 ERIC