


## VECKA 10



I januari fick jag mail från Örjan Tusås från BTEA, Berg Tingslags Elektriska. Örjan skrev om en lampa som påverkade deras mätinsamling och han hade tagit reda på att lampan kom från START TRADING 7w No 358-43.

Några veckor senare fick jag samtal från en av Swemets fälttekniker där han också hade hittat en lampa som hindrade PLC kommunikationen. Det visade sig att även denna lampa kom från START TRADING 7w No 358-43.


Detta är något som jag skickar vidare till Elsäkerhetsverket så får vi se vad de tycker om lampan från START TRADING.



### FORTSÄTTNING FÖLJER...



Jag kommer att skicka e-post till dig på fredagar och bilderna du kommer att se är från olika nätbolag i Sverige med olika typer av system och med olika svårigheter gällande elnätskommunikationen. Vill du inte ha denna information fortsättningsvis så hör av dig med

 ERIC